



Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Alle Prefetture di Agrigento Caltanissetta e Palermo

All'ASP di Agrigento

Alle ATI di Agrigento Caltanissetta e Palermo

Ai Comuni di: **Aragona, Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicatti, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini, Serradifalco, Sommatino, Sutera**

Ai Comuni di **Alia, Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Vicari**

Ad **Acque di Caltanissetta S.p.A. - Caltaqua**
Ad **AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**
Ad **AMAP S.p.A.**

Al **Consorzio Bonifica 3 Agrigento**
Al **Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

Al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile**

Protocollo Arrivo N. 11060/2026 del 20-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e riduzioni forniture da acquedotto Montescuro Est

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 12:00 circa del 19/07/26 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni in località "Liste di Sciacca" in territorio di Castronovo di Sicilia (PA) che si è rapidamente propagato verso il territorio comunale di Cammarata interessando le contrade "Bosco" e "Piano Amata".

Nonostante il tempestivo intervento dei mezzi aerei della Protezione Civile e VV.FF., alle ore 16:30 l'incendio ha interessato anche l'area di sedime dell'impianto di Potabilizzazione Fanaco raggiungendo le aree tecniche e gli impianti di produzione di acqua potabile.

Di conseguenza è stato necessario interrompere l'esercizio del potabilizzatore e l'immissione in rete negli acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e Montescuro Est con conseguente interruzione della fornitura idrica ai comuni ed enti in indirizzo.

Per quanto riguarda l'acquedotto Montescuro Est, il sistema rimane approvvigionato con le acque del campo pozzi Zacchia con conseguente riduzione delle consegne ai comuni serviti di circa il 60%.

Per quanto riguarda i comuni di Alia a e Lercara Friddi Santa Rosalia la fornitura è sospesa.

L'incendio all'interno del potabilizzatore è stato spento e sono ancora in corso, le attività di sopralluogo da parte dei tecnici di Siciliacque per valutare il ripristino della funzionalità dell'impianto e la verifica della qualità dell'acqua presente nelle vasche di trattamento a cielo aperto.

Seguiranno ulteriori comunicazioni con indicazioni sui tempi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A

Il Responsabile Area Gestione Reti

Ing. Mauro Benfante



Protocollo Arrivo N. 11060/2026 del 20-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento